



Mikroregion údolí Lidického potoka

Revoluční 1, Buštěhrad, PSČ 273 43

R. V., nar.

do datové schránky ID:

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 24.2.2025 byla do datové schránky Mikroregionu údolí Lidického potoka doručena žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také „SvInf“), ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem bylo:

... *žádám podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací – produktů veřejné správy:*

- *zaslání kopií všech vyjádření Mikroregionu údolí Lidického potoka k napojení na kanalizaci (kladných i záporných) od 1.1. 2024 – dosud.*

K této žádosti v souladu s §14 odst. 5 písm. d) SvInf **s d ě l u j e m e**:

V příloze této odpovědi zasíláme požadované dokumenty.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím bude poskytnutá informace zveřejněna taktéž na webových stránkách Mikroregionu údolí Lidického potoka www.mulp.cz.

Přílohy:

- 02 2024 Ronish 867-4 Dolany DSP
- 03 2024 BARDWEL možnost napojení
- 03 2024 Projektydomu RD 53-140 Přítočno DSP
- 04 2024 AXDE Atelier odstr stavby
- 04 2024 Valbek obchavt pro UR prodloužení
- 05 2024 AXDE Atelier dům pro seniory Velké Přítočno
- 06 2024 Atelier Civilista RD 53-141 Přítočno
- 08 2024 abe RD 53-133 Velké Přítočno DSP prodloužení stanoviska
- 11 2024 informace ČOV Dolany Nové Přítočno
- 01 2025 Meritum 6 BD Přítočno DSP prodl stanoviska
- 01 2025 abe RD 53-134 Velké Přítočno DSP prodl stanoviska
- 01 2025 BARDWEL DUR napojení K
- 02 2025 PHA Atelier dům pro seniory Velké Přítočno doplnění stanoviska

V dne

Veronika Kellerová
předsedkyně

stanovisko vlastníka a provozovatele kanalizace

č.j. : 01/2025/K/če

datum: 3.1. 2025

Meritum Kladno – Inženýring, s.r.o.

Manž. Topinkových 796272 01 Kladno kontakt: michaela@meritumkladno.cz

akce: „ vyjádření pro společné povolení stavby – prodloužení stanoviska /doplnění /

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o výstavu bytových domů a to včetně veškeré náležité infrastruktury a prodloužení kanalizačního řadu s vysazením odboček pro budoucí bytové domy na parc.č. 121/4, 1215/5,k.ú. Velké Přítočno – vodní díla kanalizace.

Investor (žadatel): změna: **NOVÉ PŘÍTOČNO s.r.o.** Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha IČO 06987214

Na základě Vaší žádosti prodlužujeme naše stanovisko ze dne 19.1.2022 , č.j. 05/2022/K/če o další rok od vydání tohoto stanoviska. Doplňujeme do tohoto stanoviska změny v předložené PD a následující sdělení :

- název investora
- název stavby
- upřesnění místa stavby
- požadujeme v následující prováděcí dokumentaci upřesnění profilů kanalizace splaškové min DN 250 a revizní šachty DN 1000 max rozmezí šachet do 50 m, doplnění revizních šachet od bytových domů min DN 400, profil kanalizačních přípojek DN 150, dále předložit materiál kanalizace a typů šachet k našemu odsouhlasení. Požadujeme doložit podélné profily kanalizace a kanalizačních přípojek a výpočty EO dle bytových domů. **Vše výše uvedené požadujeme předložit k našemu odsouhlasení.**
- **všechny ostatní podmínky a sdělení v něm dále uvedené zůstávají v platnosti.**

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace místa naojení na kanalizaci splaškovou

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

stanovisko vlastníka a provozovatele ke stavebnímu/ řízení (sloučené řízení):

č.j. : 012025/K/če

datum: 20.1. 2025

adresa žadatele:

Pavel Abrahám DiS.

Hlavní 205

273 51 Svárov

pavel@abeprojekty.cz

akce: „, Novostavba RD“. prodloužení stanoviska

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr novostavby rodinného domu včetně kanalizační přípojky a to na parc.č.53/134 k.ú.Velké Přítočno

Investor (žadatel): Crysis s.r.o., Kollárova 393, 273 51 Uhnošť

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.1.2025 / e-mail/ prodlužujeme platnost stanoviska č.j. 10/2022/K/če ze dne 15.8.2022 o další kalendářní rok od jeho vydání.

Všechny podmínky uvedené v našem vyjádření zůstávají v platnosti. Projekt RD a jeho připojení na kanalizaci se nezměnil.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: není

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

Vyjádření k možnosti napojení na veřejnou kanalizaci – stanovisko vlastníka a provozovatele :

č.j. : 01/2025/K/če

datum: 14.02.2025

adresát – žadatel:

BARDWEL s.r.o. Bc. Gabriela Doudera - jednatel

Národní obrany 823/37

160 00 Praha

akce: „DUR – napojení splaškové kanalizační stoky pro 33 RD Velké Přítočno“.

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr napojení nové splaškové kanalizační stoky pro výstavbu 33 rodinných domů o počtu cca 2,1 – 2,5 EO / RD na kanalizaci pro veřejnou potřebu na parc.č.86/1 a 86/16 k.ú. Velké Přítočno, Kladno

Investor (žadatel): BARDWEL s.r.o., Národní obrany 823/37, 160 00 Praha

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování situace našich sítí v místě možného napojení z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky (stanovisko):

v rámci příslušného správního řízení (předpokladem je územní souhlas) s vaším záměrem na připojení odvádění odpadních vod z pozemku parc.č. 86/1, 86/16 k.ú. Velké Přítočno, Kladno **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:

- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- Kanalizace: na základě prostudování situace možného místa stavby souhlasíme s napojením do revizní šachty D-C.5 na gravitační kanalizační stoce „STOKA NM DN300 P-B5 na parc.č.86/1 k.ú. Velké Přítočno, Kladno (viz.situace v příloze) profil DN 300 do RŠ P-B.5.3.
- Odkanalizování je možné gravitačně
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

- koordinační situaci přikládáme, pokud budete požadovat v rámci zpracování PD zaslání souřadnic elektronicky, zašlete žádost o zaslání na e-mail: bubaci@volny.cz .
- požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro SP (případně jiný stupeň řízení) k vyjádření spolu s výpočty látkového zatížení z lokality dle počtu 33 RD – předpoklad cca 70 – 80 EO.
- požadujeme předložení způsobu likvidace dešťových vod
- požadujeme vypracovat projekt pro SP osobou způsobilou projektování vodohospodářských staveb
- **kanalizace bude po kolaudaci předána do majetku a provozování MULP. Požadujeme předložit příslušnou plánovací smlouvu v tomto smyslu.**
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- nemáme žádné další podmínky
- realizace napojení na kanalizaci předmětné lokality je možná až po kolaudaci akce intenzifikace ČOV Dolany - RN 300 EO.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace kanalizace 1x

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

stanovisko vlastníka a provozovatele pro územní souhlas :

č.j. : 02/2024/K/če

datum: 19.02. 2024

žadatel:

HP Domy , s.r.o. Zuzana Wurtichová IČ 28603494, K Láskovu 562 293 06 Bradlec

zuzana.wurtichova@hpdomy.cz

akce: „ Novostavba RD, Dolany“.

vyjádření ke stavebnímu řízení - územní souhlas

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr novostavby rodinného domu včetně vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na parc.č. 867/4, k.ú. Dolany, Kladno

Investor (žadatel): Valter a Renata Rönischovi, Španielova 1278/32, 163 00 Praha

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování předložené PD zpracované projektantem Ing. Milošem Lužným, Vícov 192, 798 03 Plumlov, datum XII.2023 a z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky (stanovisko):

- s předloženým projektem pro územní souhlas **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:
- na základě prostudování situace k PD souhlasíme s navrženým napojením do již vysazené odbočky na kanalizaci „ Stoka P-B NM - DN300“ na parc.č. 368/1 k.ú. Velké Přítočno. Je nutné provedení RŠ v DN 400 minimálně.
- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- samotné napojení budoucí kanalizační přípojky je možné do již vysazené odbočky na pozemku investora Odkanalizování je možné gravitačně
- **napojení kanalizační přípojky do RŠ a zprovoznění celé přípojky** smí provést pouze odborná firma a požadujeme předložit protokol o těsnosti a tlakové zkoušce přípojky zástupci provozovatele/ kontakt Ing. Černý, 602 361 392, bubaci@volny.cz .

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpecz>

- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- povinností investora je dále po provedení napojení vyplnit předávací protokol kanalizační přípojky a S VYPLNĚNÝM a potvrzeným protokolem se přihlásit na OÚ Dokan k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod. (ke stažení na webu MULP)
- upozorňujeme, že vypouštěné odpadní vody z napojované kanalizace musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem Mikroregionu údolí Lidického potoka (volně na webu MULP)
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.
- do kanalizace v naší správě a kanalizační přípojky nesmí být svedeny žádné dešťové vody a to ani přepadem ze zasakovacího objektu nebo retenční nádrže.
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- požadujeme v rámci realizace připojení předat geodetické zaměření skutečného provedení KP od napojení na hlavní řad po RŠ. Včetně zaměření hloubky dna a nivelity RŠ.
- toto zaměření předat zástupci provozovatele viz výše. / **1 paré elektronická verze a 1x papírová verze/**
- k vodovodní přípojce se nevyjadřujeme – není v provozování ani vlastnictví MULP

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: výřez situace splaškové kanalizace

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

stanovisko vlastníka a provozovatele pro příslušné správní řízení

č.j. : 02/2025/K/če

datum: 14.2. 2025

adresát – žadatel:

Atelier P.H.A. spol.s.r.o., Gabčíkova 1239/15 Praha 8 , 182 00

vážený pan

Petr Vobořil

e-mail: petr.voboril@p-h-a.cz

akce: „NOVOSTAVBA DOMU PRO SENIORY, včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch“.

doplnění stanoviska

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr stavby domu pro seniory včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch ve Velkém Přítočně, okr. Kladno par.č. 11, 51/1, 346/1 a 346/3 k.ú. Velké Přítočno.

Investor (žadatel) : Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o., IČ 06013988 K Chaloupkám 3170/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10 zastoupen na základě předložené plné moci spol. AXDE Atelier.

Ke stavbě (úseku - záměru) máme po prostudování předložené PD pro ÚR zpracované: Ateliér P.H.A. spol s.r.o. Gabčíkova 1239/15 Praha 8, IČ: 49613936 z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

s předloženým projektem po doplnění TZ – dodatek č.1 B. souhrnné technické zprávy a záměrem vydání příslušného správního rozhodnutí umístění stavby a povolení stavby **souhlasíme** na základě splnění následujících podmínek:

- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou veškeré náklady s tím spojené za investorem stavby.
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

- v bližším okolí plánované stavby / viz situace v příloze / se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu stoka B-J DN 300 v naší správě. Napojení na tuto stoku je technicky možné. Doložení výpočtu napojení bylo provedeno v dodatku TZ č.1 a je pro provozovatele dostatečné. Napojení na veřejnou kanalizaci je tedy navrženým způsobem možné.
- samotné napojení je možné až po splnění dalších uvedených podmínek. K samotnému napojení na námi provozovanou stoku DN 300 je oprávněn pouze provozovatel veřejné kanalizace a nebo firma jím pověřená. Kontakt ing. Černý. / bubaci@volny.cz /

závěry a ostatní podmínky:

- napojení záměru stavby na stoku kanalizační přípojkou do námi provozované veřejné kanalizace je technicky možné.
- napojení záměru na stávající ČOV Dolany, dle předložených objemů EO plánovaných obyvatel **není možné z kapacitních důvodů ČOV**. Stávající látkové zatížení ČOV neumožňuje bez provedení intenzifikace ČOV Dolany její napojení. Do doby realizace jejího rozšíření je možné vybudovat v místě budoucí RŠ před odtokem do přípojky do kanalizace sběrnou jímku a do doby napojení řešit odvoz OV na nejbližší kapacitní ČOV. V případě umístění tohoto záměru je v blízkosti / do 10 km / ČOV Dubí a ČOV Vrapice. Podle nám známých informací by kapacita na jedné z ČOV být mohla pro vývoz z tohoto záměru. Je třeba tento záměr projednat s jejich provozovatelem - Středočeské vodárny, a.s. Nabízíme v této věci možnost spolupráce a podpory.
- Po realizaci intenzifikace ČOV / upřesňuji dostavby nové linky ČOV / bude možné napojení plánované stavby na ČOV Dolany.
- Upozorňujeme, že kapacita ČOV Dolany příjem odpadních vod dovozem neumožňuje.
- Bližší podmínky možnosti intenzifikace ČOV Dolany a případného investičního příspěvku investora plánované stavby je nutné projednat s vlastníkem ČOV Dolany - Mikroregion údolí Lidického potoka, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad.
- k ostatním IS ohledně napojení a možností napojení se nevyjadřujeme, neboť je neprovozujeme.
- po vydání příslušného rozhodnutí o umístění stavby požadujeme předložit další stupeň projektu - pro SP k našemu vyjádření .
- nemáme žádné další podmínky, Toto doplnění stanoviska je k našemu vyjádření č.j. 05/2024/K/če ze dne 20.5. 2024.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace kanalizace 1x

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová a P.H.A. ATELIER, obec Velké Přítočno a Dolany

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

Vyjádření k možnosti napojení na veřejnou kanalizaci – stanovisko vlastníka a provozovatele :

č.j. : 03/2024/K/če

datum: 18.04.2024

adresát – žadatel:

BARDWEL s.r.o.

Národní obrany 823/37

160 00 Praha

akce: „Možnost napojení splaškové kanalizační stoky pro 40 RD Dolany“.

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr napojení nové splaškové kanalizační stoky pro výstavbu 40 rodinných domů o počtu 140-160EO na kanalizaci pro veřejnou potřebu na parc.č.86/1 a 86/16 k.ú. Velké Přítočno, Kladno

Investor (žadatel): BARDWEL s.r.o., Národní obrany 823/37, 160 00 Praha

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování situace našich sítí v místě možného napojení z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky (stanovisko):

v rámci příslušného správního řízení (předpokladem je územní souhlas) s vaším záměrem na připojení odvádění odpadních vod z pozemku parc.č. 86/1, 86/16 k.ú. Velké Přítočno, Kladno **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:

- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- Kanalizace: na základě prostudování situace možného místa stavby souhlasíme s napojením do revizní šachty D-C.5 na gravitační kanalizační stoce „STOKA NM DN300 P-B5 na parc.č.86/1 k.ú. Velké Přítočno, Kladno (viz.situace v příloze) profil DN 300 do RŠ P-B.5.3.
- Odkanalizování je možné gravitačně
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

- koordinační situaci přikládáme, pokud budete požadovat v rámci zpracování PD zaslání souřadnic elektronicky, zašlete žádost o zaslání na e-mail: bubaci@volny.cz .
- požadujeme hlavní kanalizační řad DN300, samotné kanalizační přípojky pro RD min DN150
- požadujeme dodržet minimální sklon kanalizačního řadu 9 promile a přípojek min 3 promile. Požadujeme osadit řad RŠ min DN1000 , max 50 m od sebe, na každý lom kanalizace
- požadujeme jednotlivé kanalizační přípojky , profil DN 150, osadit RŠ min DN400
- požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro ÚR (případně jiný stupeň řízení) k vyjádření spolu s výpočty látkového zatížení z lokality dle počtu RD 40.
- požadujeme předložení způsobu likvidace dešťových vod
- požadujeme vypracovat projekt osobou způsobilou projektování vodohospodářských staveb
- kanalizace bude po kolaudaci předána do majetku a provozování MULP.
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- nemáme žádné další podmínky
- .

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace kanalizace 1x

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

ProjektyDomů s.r.o.

Kyjevská 13
326 00 Plzeň

Vážený pan

Ing.arch. Lubomír Korčák

mail: borovanska@projektydomu.cz

stanovisko vlastníka a provozovatele pro územní souhlas :

č.j. : 03/2024/K/če

datum: 20.03. 2024

akce: „ Novostavba RD, Velké Přítočno“.

vyjádření ke stavebnímu/ řízení (sloučené řízení)

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr novostavby rodinného domu včetně vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na parc.č. 53/140 k.ú. Dolany, Kladno

Investor (žadatel): SJM Ing. Filip Vávra a Eva Vávrová, Gen. J. Kholla 1702, 269 01 Rakovník

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování předložené PD zpracované projektantem fy. ProjektyDomů s.r.o., Chválenice 17, 332 05 Chválenice, odp. projektant Ing.arch. Lubomír Korčák, datumu 02/2024 a, z hlediska provozovatele(budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

- s předloženým projektem pro sloučené řízení - územní souhlas **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:
- na základě prostudování situace k PD souhlasíme s navrženým napojením do již vysazené odbočky na tlakové kanalizaci „ Stoka T2 PE – d90“ na parc.č. 53/34 k.ú. Velké Přítočno, Kladno. Již vysazená odbočka se nachází na pozemku investora.
- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- samotné napojení budoucí kanalizační přípojky je možné do již vysazené odbočky na pozemku investora. Odkanalizování je možné pouze tlakově!
- napojení kanalizační přípojky do DČS a **zprovoznění celé přípojky smí provést pouze odborná firma** a požadujeme předložit protokol o těsnosti a tlakové zkoušce přípojky zástupci provozovatele/ kontakt Ing.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpecz>

Černý, 602 361 392, bubaci@volny.cz . Otevření uzávěru KP a zprovoznění KP je nutné oznámit předem zástupci provozovatele – viz výše. Preferujeme oznámení e-mailem.

- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- **povinností investora je dále po provedení napojení vyplnit předávací protokol kanalizační přípojky a S VYPLNĚNÝM a potvrzeným protokolem se přihlásit na OÚ Velké Přítočno k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod. (ke stažení na webu MULP)**
- upozorňujeme, že vypouštěné odpadní vody z napojované kanalizace musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem Mikroregionu údolí Lidického potoka (volně na webu MULP) a NESMÍ být do ČS /PSOV/ svedena žádná dešťová voda a to ani přepadem !.
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- požadujeme v rámci realizace připojení předat geodetické zaměření skutečného provedení KP od napojení na hlavní řad po ČS /PSOV/. Do zákresu zaměření změřit nivelitu dna a poklopu ČS.
- toto zaměření předat zástupci provozovatele viz výše. / **1 paré elektronická verze a 1x papírová verze/**
- upozorňujeme, že provoz ČS / PSOV / je plně hrazen včetně servisu a dodávek el. energie investorem a majitelem připojené nemovitosti. Provozovatel veřejné kanalizace ČS /PSOV/ neprovozujeme.
- požadujeme předložit vystrojení DČS v rámci zaměření sk. provedení napojení KP.
- k vodovodní přípojce se nevyjadřujeme – není v provozování ani vlastnictví MULP

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: 1x výřez situace splaškové kanalizace

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

stanovisko vlastníka a provozovatele pro správní řízení

č.j. : 04/2024/K/če

datum: 20.5. 2024

adresát – žadatel:

AXDE ATELIER s.r.o.

náměstí Svobody 450/2a

500 02 Hradec Králové , e-mail: vychodiltomas@gmail.com

akce: „Odstranění RD č.p. 4 , stodoly a zbořeniště Velké Přítočno“.

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr demolice a odstranění uvedených objektů, včetně zpevněných ploch.

par.č. 11,51/1 a 346/1 k.ú. Velké Přítočno. adresa: Hlavní 4 Velké Přítočno.

Investor (žadatel): Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o., IČ 06013988 K Chaloupkám 3170/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10 zastoupen na základě předložené plné moci spol. AXDE Atelier.

Ke stavbě (úseku - záměru) máme po prostudování předložené PD pro DBP zpracované: AXDE ATELIER s.r.o. Ing. arch. Tomáš Vychodil, ČKA 00751 IČ 46509925 náměstí Svobody 450/2, 500 02 Hradec Králové z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

s předloženým projektem pro odstranění staveb /DBP/ **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:

- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.
- v bližším okolí / viz situace v příloze / se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu stoka B-J DN 300 v naší správě. Trasa kanalizační přípojky není zdokumentována.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpecz>

- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- v rámci provádění stavby je nutné dodržet nivelitu povrchových znaků kanalizace.
- podle našich podkladů není v zájmovém území žádné zařízení kanalizace, nebo kanalizační přípojky na veřejném prostranství v naší správě.
- V technické zprávě je uvedena kanalizační přípojka, nicméně objekt č.p. 4 měl septik. Pokud bude při demolici zastižena trasa kanalizační přípojka je nutné ji odborně zaslepit. Kontakt: ing. Černý / tel 602 361 392, e-mail: bubaci@volny.cz /.
- k ostatním IS se nevyjadřujeme, neboť je neprovozujeme.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace kanalizace 1x

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

žadatel:

Valbek, spol, s.r.o.

V Olšínách 2300/75

100 00 Praha 10 -Strašnice

kontaktní osoba: ing. Jana Holzmanová, jana.hlozmanova@valbek.cz

stanovisko vlastníka a provozovatele pro: Územní rozhodnutí – liniová stavba :

č.j. : 04/2024/K/če

datum: 11.4. 2024

akce: „ I/61 Kladno obchvat“.

vyjádření ke správnímu řízení pro ÚR.

základní údaje:

Jedná se o záměr stavby obchvatu komunikace I/61. Dotčené parcely jsou uvedeny: v Žádosti Mawis pod evidenčním číslem: 2022382042, ze dne : 3.11.2022.

Investor (žadatel) : Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspě. org. Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

Na základě Vaší žádosti prodlužujeme naše stanovisko k uvedené dokumentaci pro ÚR č.j. 02/2023/K/Če ze dne 15.2.2023 o další kalendářní rok.

Všechny podmínky uvedené ve výše uvedeném stanovisku zůstávají v platnosti.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: není

na vědomí: archiv MULP - L .Libertinova, starostové obcí

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

stanovisko vlastníka a provozovatele pro příslušné správní řízení

č.j. : 05/2024/K/če

datum: 20.5. 2024

adresát – žadatel:

Atelier P.H.A. spol.s.r.o., Gabčíkova 1239/15 Praha 8 , 182 00

vážený pan

Petr Vobořil

e-mail: petr.voboril@p-h-a.cz

akce: „NOVOSTAVBA DOMU PRO SENIORY, včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch“.

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr stavby domu pro seniory včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch ve Velkém Přítočně, okr. Kladno par.č. 11, 51/1, 346/1 a 346/3 k.ú. Velké Přítočno.

Investor (žadatel) : Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o., IČ 06013988 K Chaloupkám 3170/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10 zastoupen na základě předložené plné moci spol. AXDE Atelier.

Ke stavbě (úseku - záměru) máme po prostudování předložené PD pro ÚR zpracované: Ateliér P.H.A. spol s.r.o. Gabčíkova 1239/15 Praha 8, IČ: 49613936 z hlediska provozovatele (budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

s předloženým projektem a záměrem vydání příslušného správního rozhodnutí umístění stavby a povolení stavby **nesouhlasíme** a dále v této věci sdělujeme:

- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

- v bližším okolí plánované stavby / viz situace v příloze / se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu stoka B-J DN 300 v naší správě. Napojení na tuto stoku je technicky možné. Požadujeme předložit podélný profil KP a skladbu materiálu.
- napojení na kanalizační stoku je možné až po splnění dalších uvedených podmínek. K samotnému napojení je oprávněn pouze provozovatel veřejné kanalizace a nebo firma jím pověřená. Kontakt ing. Černý. / bubaci@volny.cz /

ostatní podmínky:

- napojení záměru stavby na stoku kanalizační přípojky veřejné kanalizace je technicky a kapacitně možné.
- napojení na stávající ČOV Dolany dle předložených objemů EO plánovaných obyvatel **není možné z kapacitních důvodů ČOV**. Stávající látkové zatížení ČOV neumožňuje realizaci této stavby .
- Po realizaci intenzifikace ČOV / upřesňuji dostavby nové linky ČOV / bude možné napojení plánované stavby na ČOV Dolany.
- Do doby realizace intenzifikace ČOV je jedinou variantou odvádění odpadních vod ze záměru stavby osazení septiku s vyvážením OV. Upozorňujeme, že kapacita ČOV Dolany příjem odpadních vod dovozem neumožňuje.
- Bližší podmínky možnosti intenzifikace ČOV Dolany a případného investičního příspěvku investora plánované stavby je nutné projednat s vlastníkem ČOV Dolany - Mikroregion údolí Lidického potoka, Revoluční 1 , 273 43 Buštěhrad.
- k ostatním IS ohledně napojení a možností napojení se nevyjadřujeme, neboť je neprovozujeme.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: situace kanalizace 1x

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová a AXDE ATELIER , obec Velké Přítočno a Dolany

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

Atelier Civilista, s.r.o.

Bratronice 241
273 63 Bratronice

Vážený pan
Barbora Simon
mail: simon@ateliercivilista.cz

stanovisko vlastníka a provozovatele pro oznámení záměru :

č.j. : 06/2024/K/če

datum: 29.05. 2024

akce: „Novostavba RD, par.č. 53/141 Velké Přítočno“.

vyjádření ke stavebnímu/ řízení (sloučené řízení)

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr novostavby rodinného domu včetně vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na parc.č. 53/141 k.ú. Dolany, Kladno. napojení bude provedeno na již připravené přípojky.

Investor (žadatel): SJM Pavel Sedláček, Monika Sedláčková U studánky 1, 27351 Velké Přítočno

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování předložené PD zpracované projektantem fy. Atelier Civilista s.r.o. Bratronice 241 273 63, Bratronice a, z hlediska provozovatele(budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

- s předloženým projektem pro sloučené řízení - oznámení záměru **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:
- na základě prostudování situace k PD souhlasíme s navrženým napojením do již vysazené odbočky na tlakové kanalizaci „ Stoka T2 PE – d90“ na parc.č. 53/34 k.ú. Velké Přítočno, Kladno. Již vysazená odbočka se nachází na pozemku investora.
- RD je koncipován jako 1 bytová jednotka / 4 osoby/ a potvrzujeme rezervovanou kapacitu na napojení na ČOV.
- je nutné dodržet niveletu stávajících povrchových znaků kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování Mikroregionu údolí Lidického potoka. V případě potřeby změny nivelety jdou náklady za investorem stavby.
- samotné napojení budoucí kanalizační přípojky je možné do již vysazené odbočky na pozemku investora **Odkanalizování je možné pouze tlakově!**

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpecz>

- napojení kanalizační přípojky do DČS a **zprovoznění celé přípojky smí provést pouze odborná firma** a požadujeme předložit protokol o těsnosti a tlakové zkoušce přípojky zástupci provozovatele/ kontakt Ing. Černý, 602 361 392, bubaci@volny.cz .
- Žádost o otevření uzávěru KP a zprovoznění KP je nutné oznámit předem zástupci provozovatele – viz výše. Preferujeme oznámení e-mailem.
- v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení ochranného pásma VaK v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. v platném znění. Minimální ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je při křížení požadováno 1,5 m od okraje potrubí na každou stranu .
- **povinností investora je dále po provedení napojení vyplnit předávací protokol kanalizační přípojky a S VYPLNĚNÝM a potvrzeným protokolem se přihlásit na OÚ Velké Přítočno k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod. (ke stažení na webu MULP)**
- upozorňujeme, že vypouštěné odpadní vody z napojované kanalizace musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem Mikroregionu údolí Lidického potoka (volně na webu MULP) a NESMÍ být do ČS /PSOV/ svedena žádná dešťová voda a to ani přepadem !.
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři.
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace

ostatní podmínky:

- požadujeme v rámci realizace připojení předat geodetické zaměření skutečného provedení KP od napojení na hlavní řad po ČS /PSOV/. Do zákresu zaměření změřit nivelitu dna a poklopu ČS.
- toto zaměření předat zástupci provozovatele viz výše. / **1 paré elektronická verze a 1x papírová verze**/
- upozorňujeme, že provoz ČS / PSOV / je plně hrazen včetně servisu a dodávek el. energie investorem a majitelem připojené nemovitosti. Provozovatel veřejné kanalizace ČS /PSOV/ neprovozujeme.
- požadujeme předložit vystrojení DČS v rámci zaměření sk. provedení napojení KP.
- k vodovodní přípojce se nevyjadřujeme – není v provozování ani vlastnictví MULP

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: 1x výřez situace splaškové kanalizace

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

stanovisko vlastníka a provozovatele ke stavebnímu/ řízení (sloučené řízení):

prodloužení stanoviska

č.j. : 12/2024/K/če

datum: 25.10. 2024

adresa žadatele:

Pavel Abrahám DiS.

Hlavní 205

273 51 Svárov

pavel@abeprojekty.cz

akce: „ Novostavba RD“.

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání !

základní údaje:

Jedná se o záměr novostavby rodinného domu včetně kanalizační přípojky a to na parc.č.53/133 k.ú.Velké Přítočno

Investor (žadatel) : Crysis s.r.o., Kollárova 393, 273 51 Uhnošť

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování předložené PD zpracované Pavlem Abrahámem DiS, Hlavní 205, 273 51 Svárov, datumu 06/2022 a, z hlediska provozovatele(budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

s realizací **souhlasíme** a dále sdělujeme:

- na základě žádosti prodlužujeme stanovisko č.j. 09 2022/K/ČE ze dne 28.7.2022 o další rok.
- všechny podmínky v něm uvedené zůstávají v platnosti

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: není

na vědomí: archiv MULP - L.Libertinova

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>

Informace - ČOV Dolany

č.j. : 11/2024/K/če odesláno DS

datum: 30.9. 2024

adresát

Nové Přítočno, s.r.o.

Pujmanové 1753/10a

Praha 4 - Nusle

IČ: 06987214

akce: „ Informace - ČOV Dolany – rozšíření kapacity o 300 EO ...

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 6.9. 2024 Vám k předmětné problematice sdělujeme:

V červnu 2024 bylo oznámeno OŽP SMK zahájení zkušebního provozu stavby - rozšíření kapacity ČOV Dolany. Na základě vydaného stavebního povolení č.j. OŽP/3251/22-4 ze dne 4.11.2022, nabytí právní moci dne 23.11.2022. Vše v souladu s platnou legislativou a povolením stavby. Stavba byla řádně dokončena.

Zkušební provoz je na základě platného SP určen v délce 12 měsíců.

Investor : Mikroregion Údolí Lidického Potoka, IČO 70924678, Potoční 1, 273 43 Buštěhrad

Po dokončení zkušebního provozu předložíme vyhodnocení zkušebního provozu a stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik. Následně bude možné připojovat odběratele. Předpoklad v 6 2025.

Podle stávajícího průběhu předpokládám, že bude možné napojit mimo plánovaných 300 EO i Vámi uváděných 60 EO vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi MULP a společností NVP.

poznámka:

Oznámením zahájení zkušebního provozu je v souladu s Rozhodnutím ze dne 4.11.2022 , č.j. OŽPÚ3251/22-4 s nabytím právní moci dne 23.11.2022 nahrazeno původní povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových novým Rozhodnutím s platností do 31.12.2031.

Ing. Jaroslav Černý

provoz kanalizace a ČOV MULP

příloha: není

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulpcz>

na vědomí: MULP archiv L. Libertinová, OÚ V. Přitochno a OÚ Dolany

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 250 576

Tel: +420 312 688 816

e-mail: bubaci@volny.cz

Web: <http://www.mulp.cz>